



PROTOKOLL-Auszug

Sitzung Sekundarschulpflege Kreis Uhwiesen
Mittwoch, 23. Oktober, 19:30 Uhr

9.1i Photovoltaikanlage

GENU Partner AG Planungsteam empfiehlt am 29.05.2024 wie folgt:

Sinnvolle Investition, die Mehrkostenvariante 9 (+CHF 190.000.00 exkl. MwSt.) Dies entspricht einer Anlage von ca. 60kWp.

Wird ein Minergie-Label für den Neubau gewünscht, dann ist mit einer 60 kWp (48'000 kWh) PVA zu rechnen. Dies wird mit der mittleren Option 9, MEHRPREIS +CHF 190'000.00 exkl. MwSt. erfüllt. Diese Option 9 wird in einem ersten Schritt empfohlen. Es wird baulich nur ein weiteres Gebäude beansprucht und die Dachfläche auf die maximale Belegung ausgelegt. Mit dieser Variante wird der MINERGIE-LABEL-Stand erreicht.

Beschluss

Die Sekundarschule Kreis Uhwiesen plant derzeit keine Erweiterung der Photovoltaikanlage auf den Schulhäusern. Im Rahmen des Projekts wird ausschliesslich die gesetzlich geforderte Mindestgrösse der Photovoltaikanlage von 19.2 kWp errichtet, die im Grundangebot enthalten ist.

Um zukünftige Erweiterungen der PV-Anlage nicht zu behindern, sollen alle erforderlichen Vorarbeiten, wie beispielsweise die Installation eines grösseren Wechselrichters, eingeplant werden. Dies soll sicherstellen, dass die Anlage bei Bedarf so einfach und kostengünstig wie möglich erweitert werden kann.

Die Protokollführerin:

Uhwiesen, 29. Oktober 2024

Beatrice Leu
Schulverwaltung

Geht an:

- Finanzverwaltung
- Primarschule Uhwiesen, S. Affolter
- Akten
- Homepage